


VELIKO TURNOVO MUNICIPALITY

C. 2, Maika Bulgaria Sq., 5000 Veliko Turnovo, BULGARIA.
☎ +359 62 619 304, fax +359 62 627 997
✉ mayorvt@vt.bia-bg.com



ДО

**Г-Н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

На Ваш Изх. 1106/28.03.2025г.

О Т Г О В О Р

ОТ

**Д-Р ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с постъпилото Ваше писмо с **Вх.№09-00-295/31.03.2025г.** в деловодната система на Община Велико Търново, по повод на питане с **Вх.№1448/28.03.2025г.** на Великотърновски общински съвет от г-н Недялко Неделчев, жител на град Велико Търново по реда на чл. 98 от Правилника за организация и дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, относно компрометираното състояние на елементи, част от фасадата на сградата на Община Велико Търново, Ви уведомявам следното:

Макар да не става ясно кои точно елементи са обект на питането, предвид мащаба на сградата на Община Велико Търново, по всяка вероятност се разглежда изграденият подход за трудноподвижни хора и майки с детски колички.

Компрометирането на посочените от г-н Неделчев елементи е резултат от излагането им на постоянното въздействие на влага, дъжд, механично износване, ефект от киселинни дъждове, както и свързаните с цикличната промяна на температурата движения.

Поради постоянната циркулация на вода под плочките се е стигнало до появата на ефлоресценция или просто казано - бели солни отлагания.

Всичко това вече е било констатирано от служители на общинска администрация в гр. Велико Търново, във връзка с което е възложено извършването на нужните строително-ремонтни дейности, свързани с подмяната на компрометираните елементи, както и почистването на останалите. Към дата:11.04.2025г., участъкът от фасадата на сградата е в изряден експлоатационен и приветлив вид.

С уважение,

Д-Р ИНЖ. ДАНИЕЛ ДОНЧЕВ

Кмет на Община
Велико Търново



Съгласували

Мариела ЦОНЕВА,

Заместник-кмет „Стратегическо, териториално
и инвестиционно планиране и контрол“

инж. Цанко БОЯДЖИЕВ,
Началник отдел ИМСИПОД

Изготвил:

инж. Даниел ДОНЧЕВ,

Главен експерт ИМСИПОД